


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя комиссии
по проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026 – 2027 годов потребителей
тепловой энергии, за исключением
потребителей тепловой энергии, у
которых договоры теплоснабжения
заключены в соответствии с
жилищным законодательством


_____ А.А. Бахман
«___» _____ 2026 г.

Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

1. Общие положения

1.1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.11.2024 № 2234 (далее - приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234), постановлением администрации Идринско-Краснотуранского муниципального округа от 15.06.2026 №764-п «О создании комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Идринско-Краснотуранский муниципальный округ».

1.2. Программой устанавливается перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Идринско-Краснотуранский муниципальный округ.

1.3. Целью программы является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, подлежащих оценке.

1.4. Задачей Программы является определение уровня готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, за исключением

потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

2. Лица, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.2. Комиссия в рамках проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии обязана произвести оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (пункт 11 Приложения 1 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234).

2.3. Комиссия, в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте муниципального образования Идринско-Краснотуранский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с настоящей Программой, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

2.4. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой проверяемые лица обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (пункт 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду), а также заполненные оценочные листы по форме, согласно Приложению №2 к настоящей Программе.

2.5. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в Приложении №1 настоящей Программы предоставляют в Комиссию перечень (реестр) прилагаемых документов, заполненный в формате Excel и PDF оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду, а также документы, перечень которых указан в Приложении №1 к Положению о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Идринско-Краснотуранский муниципальный округ, утвержденному постановлением администрации Идринско-Краснотуранского муниципального округа от 15.06.2026 №764-п (в редакции постановления от 28.07.2026 № 942-п «О внесении изменений в постановление администрации Идринско-Краснотуранского муниципального округа от 15.06.2026 №764-п «О создании комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Идринско-Краснотуранский муниципальный округ»).

2.6. Документы предоставляются в Комиссию на адрес электронной почты zkh-idra@mail.ru и лично (нарочно) по адресу: с.Идринское, ул. Мира, 16, каб. №57.

2.7. Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду составляет 30 календарных дней.

2.8. В отношении установленных лиц, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

2.9. В течение 10 календарных дней единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов, документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных требованиями Приказа № 2234 и производит расчет индекса готовности.

2.10. Результаты проверки и произведенного ЕТО расчета индекса готовности в отношении каждого объекта в течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности направляются ЕТО в Комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.11. Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности установленных лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.12. По результатам расчета индекса готовности Комиссией на своих заседаниях устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.13. Значение индекса готовности лиц, подлежащих оценке не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

2.13.1. показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки, подписанный представителем уполномоченного лица и представителем единой теплоснабжающей организации;

2.13.2. показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

2.13.3. показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей, подписанный

2.14. В случае расхождений между сведениями, предоставленными в Комиссию лицами, указанными в пункте 2 Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы, предусмотренные Приказом № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. По результатам дополнительной проверки производится расчет индекса готовности к отопительному периоду.

2.15. В срок не позднее одного дня с даты завершения проверки оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), согласно Приложению № 3 к Программе.

2.16. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных требованиями Приказа №2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.17. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссии, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, производится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

2.18. Срок составления Акта определяются председателем Комиссии, но не позднее 10 сентября.

2.19. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее -Паспорт), согласно Приложению № 4 Программе, выдается Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 3.18. Программы.

2.20. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии, но не позднее 15 сентября.

2.21. Лица, не получившие Паспорт до 15 сентября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.22. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности размещается на официальном сайте администрации Идринско-Краснотуранского муниципального округа в срок до 01 декабря.

3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Члены Комиссии обязаны:

3.1.1. утвердить настоящую Программу.

3.1.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой;

3.1.3. осуществлять оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

3.1.4. заполнять оценочные листы и подписывать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

3.1.5. осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

3.1.6. знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации.

3.2. Членов Комиссии имеют право:

3.2.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией;

3.2.2. проводить осмотр объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации.

Приложение №1 к Программе проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

Перечень лиц, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес
1	МБДОУ Детский сад № 3 «Семицветик».	с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21
2	МБДОУ детский сад №1 «Солнышко»	с. Идринское, ул. Октябрьская, 99
3	МКУ Центр психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи «Идринский»	с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 27
4	КГБУЗ «Идринская районная больница»	с. Идринское, ул. Минусинская 10
		с. Идринское, ул. Минусинская 10 А

		с. Идринское, ул. Минусинская 10 Б
		с. Идринское, ул. Минусинская 6 стр. 2
		с. Идринское, ул.40 лет Победы 1г стр.1
		с. Идринское, ул.40 лет Победы 1г стр.2
5	Муниципальное учреждение культуры «Молодежный центр «Альтаир»	с. Идринское, ул. Титова 30
6	МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Идринского района	с. Идринское, ул. Ленина 18
7	МБУК Идринский районный Дом культуры	с. Идринское, ул. Мира 7
8	КГБУ СО «КЦСОН «Идринский»	с. Идринское, ул. Карла Маркса, 2
9	КГБОУ "Идринская школа-интернат»	с. Идринское, ул. Мира, 9
10	Военный комиссариат Идринского и Краснотуранского районов Красноярского края	с. Идринское, ул. Майская, 16
11	Администрация Идринского района Красноярского края	с.Идринское, ул. Мира, 16
12	Администрация Идринско-Краснотуранского округа	с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 14; ул. Ленина, 31, стр. 1, пом. 1; ул. Ленина, 49, пом.33; ул. Ленина, 22а, пом.4; ул. Ленина, 57б; ул. Октябрьская, 35; ул. Ленина, 22а, пом.4; ул. Ленина, 31; ул. Ленина, 59; ул. Октябрьская 18;

13	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 20
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Березка"	с. Краснотуранск, ул. Юности, 34а
15	КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37 (Административное здание); с. Краснотуранск, ул. Гагарина, 47а, стрю 1, 2; (гараж) с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59; с. Краснотуранск, ул. Юности, 34; с. Кортуз, ул. Школьная, 1.
16	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснотуранская СОШ	с. Краснотуранск, ул. Советская, 20
17	Краснотуранское территориальное подразделение	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37
18	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснотуранская начальная общеобразовательная школа имени В.К. Фуги	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37
19	Отдел образования Администрации Краснотуранского района	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 31
20	Южный аграрный техникум	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 22
21	МБУК "Районный дом культуры"	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 39; с. Восточное, ул. Советская, 16а; с. Беллык, ул. Ленина, 37; с. Лебяжье, ул. Приморская 20;

22	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю"	, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, 31
23	ПАО «Ростелеком»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 41; с. Восточное, ул. Советская, 9а; с. Новая Сыда, ул. Школьная, 12
24	МБУК «ЦБС» Краснотуранского района	с. Краснотуранск, ул. Есенина, 13; ул. К. Маркса, 16
25	ФКУ «ЦОКР» Отдел №38 УФК по Красноярскому краю	с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 3 пом2
26	МБДОУ детский сад №2 «Чайка»	с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 1
27	УПФР в Краснотуранском районе	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 41
28	Краснотуранский районный суд Красноярского края	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 57
29	Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»	с. Краснотуранск, ул. Гагарина 47а
30	ИП Паляничка В.Г.	с. Краснотуранск, ул. К. Маркса, 3г
31	Акционерное общество «Губернские аптеки»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 32
32	УФССП России по Красноярскому краю ОСП по Краснотуранскому району	с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, 18
33	ПАО «Красноярскэнергосбыт»	с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, 18
34	ОСФР по Красноярскому краю	с. Краснотуранск, ул. Карла-Маркса, 3

35	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснотуранская районная больница»	с. Краснотуранск, ул. Юности, 1а; с. Лебяжье, ул. Калинина, 18а; с. Новая Сыда ул. Школьная, 15а; с. Беллык, ул. Ленина, 39; с. Тубинск, ул. Южная, 16 с. Восточное, ул. Юности, 13 с. Кортуз, ул. Школьная, 1.
36	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Краснотуранского района»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 36
37	ФГУП «Почта России» Краснотуранский КОПС Минусинский почтамт	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 41; с. Лебяжье, ул. Ленина, 11; с. Восточное, ул. Советская, 9а; с. Н-Сыда, ул. Школьная, 12; с. Кортуз, ул. Советская, 4-2; с. Беллык, ул. Ленина, 31 с. Тубинск, ул. Советская, 10, пом. 1
38	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тубинская СОШ»	с. Тубинск, ул. Школьная, 3
39	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тубинский детский сад»	с. Тубинск, ул. Советская, 8
40	Тубинское территориальное подразделение	с. Тубинск, ул. Советская, 10, пом. 1; ул. Советская, 5; ул. Ленина, 2а; ул. Советская, 10 (гараж)
41	АО «Тубинск»	с. Тубинск, ул. Советская, 12; ул. Тракторная, 41; ул. Тракторная, 37; ул. Тракторная, 37а; ул. Тракторная, 37б; ул. Тракторная, 37в; ул. Тракторная, 43; ул. Школьная, 17; ул. Школьная, 21; ул. Советская, 14
42	Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства"	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37; ул. Комсомольская 13.(гаражи)

43	МБУ "Молодежный центр Жемчужина"	с. Краснотуранск, ул. Ленина 22а, пом. 1 пом 2 пом. 3
44	Лебяжинское территориальное подразделение	с. Лебяжье, ул. Юности, 14; с. Лебяжье, ул. Юности, 14а
45	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новосыдинская средняя общеобразовательная школа"	с. Новая Сыда, ул. Школьная, 15б ул. Школьная, 4
46	Новосыдинское территориальное подразделение	с. Новая Сыда, ул. Школьная, 15а; с. Новая Сыда, ул. Школьная, 4
47	Кортузское территориальное подразделение	с. Кортуз, ул. Советская, 2 662662; ул. Советская, 1
48	Беллыкское территориальное подразделение	с. Беллык, ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 37
49	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Беллыкский детский сад"	с. Беллык, ул. Ленина, 47
50	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Беллыкская СОШ	с. Беллык, ул. Ленина, 20
51	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Восточенская СОШ	с. Восточное, ул. Советская, 18
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская основная общеобразовательная школа»	д. Николаевка, ул. Центральная, 5; ул. Центральная, 5, пом.1
53	АО племзавод «Краснотуранский»	с. Лебяжье, ул. Свердлова 2 пом 1
54	Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59

55	КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»	с. Новая Сыда, ул. Школьная, 15а, помещение №3
56	КГКУ "Краснотуранский отдел ветеринарии"	с. Краснотуранск, ул. Дружбы, 70
57	Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждения «Лебяженская школа-интернат»	с. Лебяжье, ул. Маяковского, 19; ул. Приморская, 22
58	Агенство мировых судей Красноярского края	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 63
59	Прокуратура Краснотуранского района	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 31
60	КГКУ "ЦЗН Краснотуранского района"	с. Краснотуранск, ул. Дружбы, 68
61	Филиал по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю	с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, 18
62	Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр	с. Краснотуранск, ул. Янкова, 14
63	Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 31, стр. 1, гаража №5
64	МБОУ «Лебяженская средняя школа»	с. Лебяжье, ул. Маяковского, 21;
65	Восточенский детский сад	с. Восточное, ул. Светлая, 12
66	ООО Софт Сервис	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 34а, пом.1
67	Краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Эхо Турана"	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 63
68	ООО Комплект Ч	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 34;

69	ИП Буханевич Г.П.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37
70	ИП Остапенко Г.И.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 35; ул. К. Маркса, 24
71	ИП Кучма Н.А	с. Краснотуранск, ул. Ленина 59 стр.1 склад 1
72	Контеева О.С.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59 пом 11
73	ИП Винникова В.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37, пом.3
74	ИП Терпиловская Е.Н.	, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 49; ул. Ленина, 51
75	Николаев А.Л.	с. Краснотуранск, ул. Октябрьская 18 пом 1 пом 2
76	ИП Стрельцова Е.М.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 30, пом.17.
77	Атлягузова Т.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 49, помещение 31
78	ИП Шипунов П.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37
79	Краснотуранское отделение партии «Единая Россия»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37
80	ИП Соленников С.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59
81	Мирсаатов М.М.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 30, пом. 15
82	Серегина Е.Ю.	с. Лебяжье, ул. Маяковского, 22, пом. 17

83	Банзимир Т.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59
84	Гафнер Т.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 34А , Ленина 61.
85	ИП Никитенко С.А.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 43
86	Анисова Т.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 30; ул. Ленина, 51
87	ИП Елисеев Ю.П.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 51 с. Лебяжье, ул. Ленина, 19
88	ИП Бойко Е.В.	с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, 33б
89	И.П.Ганенко И.И.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 36Б
90	ИП Крысенко С.В.	с. Новая Сыда, ул. Школьная, 9-12
91	Саянское территориальное подразделение	д. Николаевка, ул. Молодежная, 54
92	ИП Марьясова А.А.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59, пом. 6
93	ИП Фоос Л.И.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59, пом. 1
94	ИП Ткачева Н.А	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 63а
95	ИП Текоцкая Р.А.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 24, пом. 2
96	ИП Ганенко А.Л.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 49, пом. 32

97	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кортузская СОШ	с. Кортуз, ул. Школьная, 2
98	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Кортузский детский сад"	с. Кортуз, ул. Школьная, 1
99	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Лебяженский детский сад «Тополек»	с. Лебяжье, ул. Юности, 14, 2
100	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская школа искусств" с. Краснотуранск	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 39; ул. Гагарина, 47б
101	Следственный комитет	с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 3 пом.1,3
102	СП КГБУ «МФЦ» в с. Краснотуранск	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 51 пом.33
103	Муниципальное казенное учреждение «Технологический центр»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 36.
104	Смельчакова М..Л.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 22а, пом.2.
105	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Солнышко»	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 69.
106	И.П.Боброва Н.А.	с. Новая Сыда, ул. Школьная, 15а, пом. 2.
107	Крысенко С.В.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 51. пом.32.
108	Ковалева А.С.	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 67,пом.73.
109	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района	с. Краснотуранск, ул. Ленина, 63.

	«Перспектива»	
110	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа	с. Краснотуранск, ул. Гагарина 47б.
111	Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»	с. Краснотуранск, ул. Юности, 1а, стр. 9
112	Многоквартирные жилые дома	

Приложение №2 к Программе проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с [частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации](#) собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающ ий документ	Показатель	Вес показат еля	Наименов ание показател я	Расчет показател ей готовност и (формула)	Значени е (заполня ется комисси ей)	Замечан ие (в случае наличия , с указани ем сроков устране ния)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}}$		

						$\ast 0,02 +$ $K_{\text{предп}} \ast$ $0,05 +$ $K_{\text{план}} \ast$ $0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}}$ $= K_{\text{безопасн}}$ $\ast 0,8 +$ $K_{\text{режим}} \ast$ $0,03 +$ $K_{\text{задолж}} \ast$ $0,15 +$ $K_{\text{учет}} \ast$ $0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	K _{безопасн}	$K_{\text{безопасн}} =$ $K_{\text{промыв}} \ast$ $0,31 +$ $K_{\text{гидр}} \ast$ $0,31 +$ $K_{\text{арм}} \ast$ $0,01 +$ $K_{\text{отв}} \ast 0,01$ $+ K_{\text{испыт}} \ast$ $0,31 +$ $K_{\text{перечень}} \ast$ $0,01 +$ $K_{\text{экспл/произв.инстр}} \ast$ $0,01 +$ $K_{\text{паспорт.тепл.пункт}} \ast$ $0,01 + K_{\text{штг}} \ast$ $0,01 +$ $K_{\text{регул.темпер}} \ast$ $0,01$		

1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	К _{промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	К _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)						
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	К _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно - распорядительн	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию	0,01	К _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	ые документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	тепловых энергоустановок					
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлически	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	х испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов					
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)					
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{эспл/произв. инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребля	0,01	К _{паспорт.тепл. пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	ющим установкам					
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	K _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)						
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановк	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		ах или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)						
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	К _{тех.готов}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности и за поставленную тепловую энергию (мощность),	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$		
1.3.1	теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение,	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее ее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		подтверждающ ее урегулирование с теплоснабжаю щей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)						
1.4	Организовыва ть коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с	Документы, предусмотренн ые подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} =$ $K_{\text{провер.уз.уч}}$ $* 0,5 +$ $K_{\text{провер.кип}}$ $* 0,5$		
1.4. 1	требованиями, установленны ми статьей 19 Закона о теплоснабжен ии (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжен ии)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановление м Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежност и (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		
1.4. 2		Акты проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-	Показатель наличия актов проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		

		измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)						
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
2.1	технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)						
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставлении услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$		
3.1	Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании	техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

3.2	и и содержании внутридомово го и внутрикварт рного газового оборудования при предоставлени и коммунальной услуги по газоснабжени ю (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	11.5.18 пункта 11 Правил)	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомовог о газового оборудования в многоквартирн ом доме	0,5	К _{догов.тех.обс л}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленны е сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительн ой власти государственн ого энергетическо го надзора, федерального государственн ого надзора в области промышленно й безопасности, федеральными органами исполнительн ой власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственн ой охраны, внешней разведки, мобилизацион ной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их	Справка, представленная федеральным органом исполнительно й власти государственно го энергетическог о надзора, федерального государственно го надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительно й власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственно й охраны, внешней разведки, мобилизационн ой подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениям и) (в случаях, предусмотренн ых пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжени и и абзацем вторым пункта 2 статьи 5	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		Не заполня ется

	подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к	План подготовки к отопительному периоду	Показатель наличия утвержденного плана	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	отопительном у периоде, предусмотрен ного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	(пункт 3 Правил)	подготовки к отопительному периоду					
--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Приложение № 4 к Программе проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ гг.

(место составления акта) " ____ " _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " _____ 20__ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным **законом** от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	

NN	
----	--

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

- Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение №4 к Программе
проведения оценки готовности к
отопительному периоду 2026 – 2027
годов потребителей тепловой энергии,
за исключением потребителей
тепловой энергии, у которых
договоры теплоснабжения заключены
в соответствии с жилищным
законодательством

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____

N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)
